

Pytania dodatkowe i odpowiedzi do zapytania ofertowego  
(ogłoszenie nr 1107154) z dnia 25.04.2018

**1. Proszę o określenie szczegółowo zakresu inwentaryzacji zieleni.**

Powierzchnia terenu, na którym będzie realizowana inwestycja wynosi 2 ha. Jest to teren zadrzewiony i zakrzewiony. Inwentaryzacją zieleni należy objąć cały obszar niezbędny dla zrealizowania inwestycji. Projekt zagospodarowania terenu powinien obejmować propozycję ewentualnej wycinki koniecznej do realizacji wszystkich założeń PFU oraz do uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym.

**2. W jakiej technologii ma być wykonana konstrukcja budynków A1, B1, B2, B3, C1.1-C1.5, C2.1-C2.5?**

Opis konstrukcji budynków znajduje się w Programie funkcjonalno-użytkowym.

A1 – konstrukcja szkieletowo-namiotowa (stal)

B1 – konstrukcja szkieletowa (drewno klejone)

B2 – konstrukcja szkieletowa (drewno klejone)

B3 – konstrukcja szkieletowa (drewno klejone)

C1.1-C1.5 – konstrukcja szkieletowo-namiotowa (stal)

C2.1-C2.5 - konstrukcja szkieletowo–namiotowa (stal)